

**Joogivee mikrobioloogiline analüüs**Protokoll nr **ML2019/V80265M**

Tellijä: Kehtna Elamu OÜ Rapla maakond, Kehtna vald, Kehtna alevik, Kooli tn 13-1, 79001

Veeallika valdaja: Kehtna Elamu OÜ

Proovivõtu koht: Keava kauplus

Proovivõtja: Tatjana Varik

Veeallika liik: veevärgivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 08.04.2019 kell: 9:00 Analüüs alustatud: 08.04.2019 kell: 15:14

Proov toodud laborisse: 08.04.2019 kell: 13:26 Analüüs lõpetatud: 10.04.2019

Proovi koodnumber: **V8/ 19** Protokoll vormistatud: **10.04.2019**

| Näitaja | Ühik | Tulemus | Piirnorm | Meetod |
|-----------------------|------------|---------|----------|-------------------|
| Enterokokid | PMÜ/100 ml | 0 | 0 | EVS-EN ISO 7899-2 |
| Escherichia coli | MPN/100 ml | 0 | 0 | EVS-EN ISO 9308-2 |
| Coli-laadsed bakterid | MPN/100 ml | 0 | 0 | EVS-EN ISO 9308-2 |

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

vanemspetsialist S.Rudõka

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.

Lk. nr.1(1)

