



**Katseprotokoll ML2021/V100566M**  
**Terviseohutuslabor**  
**Joogivee mikrobioloogiline analüüs**

Tellijä: Kehtna Vesi osäühing Rapla maakond, Kehtna vald, Kehtna alevik, Staadioni tn 10, 79001  
Veeallika valdaja: Kehtna Vesi osäühing  
Proovivõtu koht: Kehtna Põhikool, Staadioni 16, Kehtna vald, Raplammaa  
Proovivõtja: Rekmar Vaarma atesteerimistunnistus nr: 1748/20  
Veeallika liik: veevärgivesi  
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel  
Proov võetud: 16.03.2021 kell: 8:35 Analüüs alustatud: 16.03.2021 kell: 13:43  
Proov toodud laborisse: 16.03.2021 kell: 13:19 Analüüs lõpetatud: 18.03.2021  
Proovi koodnumber: **KV-21/06** Protokoll vormistatud: **18.03.2021**

| Näitaja               | Ühik       | Tulemus | Piirnorm | Meetod            |
|-----------------------|------------|---------|----------|-------------------|
| Enterokokid           | PMÜ/100 ml | 0       | 0        | EVS-EN ISO 7899-2 |
| Escherichia coli      | MPN/100 ml | 0       | 0        | EVS-EN ISO 9308-2 |
| Coli-laadsed bakterid | MPN/100 ml | 0       | 0        | EVS-EN ISO 9308-2 |

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

**Proovivõtja poolt määratud parameeter:** vee temperatuur 18,1 °C

vanemspetsialist S.Rudõka

**Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.**

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.** Lk. nr.1(1)

