



Katseprotokoll KL2024/V149990K

Rahvatervise labor
Heitvee keemiline analüüs

Tellija: Kehtna Vesi osaühing Rapla maakond, Kehtna vald, Kehtna alevik, Staadioni tn 10, 79001
Veeallika valdaja: Kehtna Vesi osaühing
Proovivõtu koht: Keava biopuhasti väljavool RA016
Proovivõtja: Rekmar Vaarma atesteerimistunnistus nr: 1985/21
Veeallika liik: heitvesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov
Proov võetud: 03.09.2024 kell: 09:00 Analüüs alustatud: 03.09.2024
Proov toodud laborisse: 03.09.2024 kell: 15:03 Analüüs lõpetatud: 10.09.2024
Proovivõtuprotokoll nr: **KH24/24** Protokoll kinnitatud: **10.09.2024**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Metoodika
pH	pH ühik	7,4	EVS-EN ISO 10523:2012
Biokeemiline hapnikutarve (BHT 7)	mgO ₂ /l	3,5	EVS-EN ISO 5815-1:2019
Heljum	mg/l	13	EVS-EN 872:2005
Üldlämmastik	mgN/l	9,5	V96:2023
Üldfosfor	mgP/l	0,93	V97:2021
KHT (COD-Cr)	mgO ₂ /l	47	EVS ISO 15705:2004

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2024/V149990 Lk. nr.1(1)

