



Katseprotokoll NH2025/V159509M
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Kehtna Vesi osäühing Rapla maakond, Kehtna vald, Kehtna alevik, Staadioni tn 10, 79001
Veeallika valdaja: Valtu Põhikool
Proovivõtu koht: Rapla maakond, Kehtna vald, Kaerepere alevik, Staadioni tn 1, Valtu Põhikool
Proovivõtja: Rekmar Vaarma atesteerimistunnistus nr: 1748/20
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov
Proov võetud: 13.05.2025 kell: 10:00 Analüüs alustatud: 13.05.2025 kell: 16:17
Proov toodud laborisse: 13.05.2025 kell: 15:58 Analüüs lõpetatud: 16.05.2025
Proovivõtuprotokoll nr: Protokoll vormistatud: 16.05.2025

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	9	Märkus ¹	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus¹: Ebaloosulike muutusteta.

juhtivspetsialist U.Liivas

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)

