

**Katseprotokoll KL2025/V162777K****Rahvatervise labor****Joogivee keemiline analüüs**

Tellijä: Kehtna Vesi osäühing Rapla maakond, Kehtna vald, Kehtna alevik, Staadioni tn 10, 79001

Veeallika valdaja: -

Proovivõtu koht: Rapla maakond, Kehtna vald, Kehtna alevik, Lasteaia tn 5, Kehtna LA Siller

Proovivõtja: Rekmar Vaarma atesteerimistunnistus nr: 1748/20

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 05.08.2025 kell: 08:30 Analüüs alustatud: 05.08.2025

Proov toodud laborisse: 05.08.2025 kell: 12:40 Analüüs lõpetatud: 05.08.2025

Proovivõtuprotokoll nr: **KV25/612** Protokoll kinnitatud: **05.08.2025**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Elektrijuhtivus	µS/cm	519	2500	EVS-EN 27888:1999
pH	pH ühik	7,3	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Ammoonium	mg/l	0,09	0,5	ISO 7150-1:1984
Värvus	mg/l Pt	3	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse	lahjendusaste	2	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	2	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Hägusus	NTU	<0,3	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7027-1:2016
Mangaan	µg/l	<10	50	RM01:2023
Raud	µg/l	<30	200	RM01:2023

Märkus¹: Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Protokolli kinnitas vanemspetsialist S. Annikova

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr. KL2025/V162777K Lk. nr. 1(1)

Terviseamet

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614

Reg. nr.: 70008799



10377926

tel: 7 943 600

labor@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee