TERVISEAMET

EAK
EN ISO/IEC 17025
L042

Katseprotokoll KL2025/V164914P
Rahvatervise labor
Pestitsiidijääkide määramine joogivees

Tellija: Kehtna Vesi osaühing Rapla maakond, Kehtna vald, Kehtna alevik, Staadioni tn 10, 79001

Veeallika valdaja: -

Proovivõtu koht: Rapla maakond, Kehtna vald, Järvakandi alev, Pargi tn 3. Järvakandi Lasteaed

Proovivõtja: Rekmar Vaarma atesteerimistunnistus nr: 1748/20

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 23.09.2025 Analüüs alustatud: 25.09.2025

Proov toodud laborisse: 23.09.2025 kell: 13:48 Analüüs lõpetatud: 26.09.2025

Proovivõtuprotokoll nr: **KV25/95** Protokoll kinnitatud: **26.09.2025**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Bromopropülaat	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
DDT (isomeeride summa)	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Diazinoon	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Dieldriin	µg/l	<0,003	0,03	PM 04:2022
Dikloofluaniid	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Endosulfaansulfaat	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
alfa-Endosulfaan	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
beeta-Endosulfaan	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Endriin	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Etüül-paratioon	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
α-HCH	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
β-HCH	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
γ-HCH(Lindaan)	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa)	µg/l	<0,003	0,03	PM 04:2022
Kloorfenvinfoss	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Kloorpürifoss	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Metüül-kloorpürifoss	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Klorotaloniil	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Malatioon	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Propikonasool	µg/l	<0,025	0,1	PM 04:2022
Protsümidoon	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
lambda-Tsühalotriin	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
alfa-Tsüpermetriin	µg/l	<0,025	0,1	PM 04:2022
Tolüülfluaniid	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Triallaat	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist L.Kapitan

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.
Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Terviseamet
Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614
Reg. nr.: 70008799
10422384
tel: 7 943 600
labor@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

Trifluraliin	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Vinklosoliin	µg/l	<0,01	0,1	PM 04:2022
Pestitsiidide summa	µg/l	<0,01	0,5	PM 04:2022

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

1) vastus "< ..." - tulemus on alla määramispiiri

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist L.Kapitan

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.
Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2025 /V164914P Lk. nr.2(2)